



# Bolsa Eletrônica de Compras

[Comunicados](#)  
[Sair](#)[sua conta](#)[Procedimentos](#)[Relatórios](#)[Sanções](#)[Catálogo](#)

9:48:15



Número da OC 060030000012019OC00001 - Itens  
negociados pelo valor total  
Situação AGUARDANDO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS

Ente federativo GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
UC TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR FED-TRIB.DE  
JUSTICA MILITAR

[Fase Preparatória](#) [Edital e Anexos](#) [Pregão](#) [Gestão de Prazos](#) [Atos Decisórios](#)

29612129878 EMERSON RIBEIRO ARAUJO

[Voltar](#)

## Pergunta

fita de bordo de 2mm e 2,5mm

20/07/2019 11:32:06

ANA CANDIDA LEITE FANTACUCCI

a fita de bordo mencionada por V.Sas. não atende a norma NR-17 do Ministério do Trabalho - a norma consta perfil ergosoft a 180° ou tampo em post-forming -

## Resposta

EMERSON RIBEIRO ARAUJO

22/07/2019 09:47:45

O presente edital não tem o condão de desprezar qualquer normativa sobre a matéria. Entretanto, em consulta ao Anexo II, subitem 2.1, alínea 'e', da NR 17 do (reformulado) Ministério do Trabalho, verificou-se o seguinte conteúdo: "O plano de trabalho deve ter bordas arredondadas", consonante ao que consta no memorial descritivo do presente edital: Item 5, alínea 'a', segunda parte: "... arestas arredondadas..."; Item 6, alínea 'a', segunda parte: "... arestas arredondadas..."; Item 7, alínea 'a', segunda parte: "... arestas arredondadas..."; Item 8, alínea 'a', segunda parte: "... arestas arredondadas..." Entende-se, pois, que o memorial descritivo, nesse ponto, atende a normativa citada.