



Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo

MEMORIAL DESCRITIVO

Item	Características	Especificações Básicas
1.	No Break 700VA	REF.: New Station
1.1	Quantidade	100 (cem) unidades.
1.2	Tensão de entrada	Modelo monovolt Entrada 115/127V~ (deve suportar variações de 89V a 138V).
1.3	Frequência de entrada	60Hz \pm 4Hz.
1.4	Fator de Potência	0,5.
1.5	Tensão de saída	Modelo monovolt: Saída de 115V~ (regulação deve suportar variações de \pm 5% para operação em bateria e +6% -10% para operação em rede elétrica).
1.6	Frequência de saída	60Hz \pm 1% (para operação em bateria).
1.7	Filtro de linha	Sim.
1.8	Rendimento	95% (para operação em rede elétrica).
1.9	Bateria Interna	1 bateria interna 12Vdc / 7Ah.
1.10	Norma EMC IEC 61000 4-2 (ESD) IEC 61000 4-4 (BURST) IEC 61000 4-5 (SURGE) 1,2/50 μ s & 8/20 μ s	4kV CD e 8kV AD 2kV/5kHz (entrada) 2kV/1kA (modo comum) e 1kV/500A (modo diferencial).
1.11	Acionamento do inversor	< 0,8 ms.
1.12	Cabo de força do nobreak	1200mm de comprimento (mínimo)
1.13	Estabilizador interno	4 (quatro) estágios de regulação.
1.14	DC Start	Sim. Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica.
1.15	Autodiagnóstico de bateria	Sim. informa quando a bateria precisa ser substituída.
1.16	Função True RMS	Indicada para todos os tipos de rede, principalmente redes instáveis.
1.17	Microprocessador	RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno.
1.18	Autoteste	Sim. Ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal.

Item	Características	Especificações Básicas
1.19	Circuito desmagnetizador	Garante o valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não lineares).
1.20	Sistema PLL	Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL).
1.21	Tomadas	5 tomadas no padrão NBR 14136.
1.22	Proteções para a carga	Queda de rede (Blackout) Ruído de rede elétrica Sobretensão de rede elétrica Subtensão de rede elétrica Surto de tensão na rede Correção de variação da rede elétrica por degrau.
1.23	Certificados	INMETRO.
1.24	Outros	A empresa deverá enviar documento oficial que comprove que o equipamento atende todas as especificações do memorial descritivo.
1.25	Garantia	18 meses (1 ano + 6 meses mediante cadastro).
1.26	Referências	http://goo.gl/E9ce91 https://tinyurl.com/yxgg5l2d https://tinyurl.com/y566epzv



TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE SP
Rua Doutor Vila Nova, 285 - Bairro Vila Buarque - CEP 01222-020 - São Paulo - SP - www.tjmsp.jus.br

DESPACHO

São Paulo, 04 de junho de 2019.

Sr. Diretor,

Cosiderando que os estabilizadores utilizados no Tribunal não estão suportando as variações de energia do prédio e, frequentemente, estamos substiuindo por nobreaks, solicito a aquisição imediata de 20 (vinte) equipamentos e registro de preços para aquisição de 80 (oitenta) equipamentos conforme demanda.

O memorial descritivo segue anexo.

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Flaminio Ciocca, Supervisor de Serviço**, em 04/06/2019, às 11:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjmsp.jus.br/verifica.php> informando o código verificador **0233416** e o código CRC **07E5248E**.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE SP
Rua Doutor Vila Nova, 285 - Bairro Vila Buarque - CEP 01222-020 - São Paulo - SP - www.tjm.sp.jus.br

FORMULÁRIO DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

São Paulo, 04 de junho de 2019.

À DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE,

Prezado Diretor,

A Seção de Produção e Suporte, por intermédio de seu servidor Anderson Flaminio Ciocca, matrícula nº 061061, vem à presença de V.S^a requerer a AQUISIÇÃO de 100 (cem) equipamentos nobreaks, conforme memorial descritivo anexo.

Características do Objeto (obrigatório): Nobreaks, conforme memorial descritivo anexo.

Referência de marcas possíveis (obrigatório): Nobreak SMS 700va Bivolt New Station - 27915

Justificativa do Pedido (obrigatório): Considerando que os estabilizadores utilizados no Tribunal não estão suportando as variações de energia do prédio e, frequentemente, estamos substituindo por nobreaks, solicito a aquisição imediata de 20 (vinte) equipamentos e registro de preços para aquisição de 80 (oitenta) equipamentos conforme demanda.

Quantidade (obrigatório):

Aquisição imediata: 20 (vinte)

Registro de preços: 80 (oitenta)

Link (opcional):

<http://goo.gl/E9ce91>
<https://tinyurl.com/yxgg5l2d>
<https://tinyurl.com/y566epzv>

Risco da Contratação (opcional):

Termos em que pede deferimento.



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Flaminio Ciocca**, Supervisor de Serviço, em 04/06/2019, às 12:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjmsp.jus.br/verifica.php> informando o código verificador **0233422** e o código CRC **02D768E9**.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE SP
Rua Doutor Vila Nova, 285 - Bairro Vila Buarque - CEP 01222-020 - São Paulo - SP - www.tjmisp.jus.br

DESPACHO

São Paulo, 05 de junho de 2019.

Senhor Diretor DAC:

Por tratar-se de equipamento essencial à operação dos computadores desta Especializada, solicito verificar a viabilidade de aquisição no formato proposto e no quantitativo solicitado, considerando-se o período de 12 (doze) meses.

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Luigi Ricardo Loprete, Diretor**, em 06/06/2019, às 17:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjmisp.jus.br/verifica.php> informando o código verificador **0233729** e o código CRC **47AAB4A4**.