



TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE SP
Rua Doutor Vila Nova, 285 - Bairro Vila Buarque - CEP 01222-020 - São Paulo - SP - www.tjmosp.jus.br

ERRATA Nº 01/2019 AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19.1.000001182-7-TJM E REPUBLICAÇÃO COM DEVOLUÇÃO DE PRAZO

São Paulo, 17 de setembro de 2019.

PROCESSO nº 19.1.000001182-7-DAC/CGA

OFERTA DE COMPRA nº 060030000012019OC00002

ENDEREÇOS ELETRÔNICOS: <https://www.bec.sp.gov.br> e
<https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/bec>

DATA E HORA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 01/10/2019 às 12h30

A Secretaria do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo comunica alteração no instrumento convocatório que passa a ter a seguinte redação:

ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO

1 – DO OBJETO:

1.1 – Constitui objeto do presente certame a formação de registro de preços para aquisição de *Nobreaks*:

Item	Características	Especificações básicas
1.1	Quantidade	100 (cem) unidades.
1.2	Tensão de entrada	Modelo monovolt Entrada 115V/127V – deve suportar variações de 89V a 138V.
1.3	Frequência de entrada	60Hz ±4Hz.
1.4	Fator de Potência	0,5.
1.5	Tensão de saída	Monovolt: 115V - deve suportar variações de ±5% para operação em bateria e +6% -10% para operação em rede elétrica
1.6	Frequência de saída	60Hz ±1% (para operação em bateria).
1.7	Funcionalidade de Filtro de	Incorporada (interna)

	linha	
1.8	Rendimento	Mínimo 95% (para operação em rede elétrica).
1.9	Bateria interna	1 bateria interna 12Vdc / 7Ah. Removível e com ampla oferta no mercado para eventual substituição
1.10	Norma EMC IEC 61000 4-2 (ESD) IEC 61000 4-4 (BURST) IEC 61000 4-5 (SURGE) 1,2/50µs & 8/20µs	4kV CD e 8kV AD 2kV/5kHz (entrada) 2kV/1kA (modo comum) e 1kV/500A (modo diferencial).
1.11	Acionamento do inversor	< 0,8 ms.
1.12	Cabo de força	Mínimo: 1,20m de comprimento
1.13	Estabilizador interno	Mínimo: 4 (quatro) estágios de regulação.
1.14	DC Start (ativado na ausência de energia elétrica)	Incorporada e acionada por sinal luminoso e/ou sonoro
1.15	Autodiagnostico de bateria (informa quando a bateria precisa ser substituída)	Incorporado e acionado por sinal luminoso e/ou sonoro
1.16	Função True RMS	Incorporada
1.17	Microprocessador	RISC ou CISC com memória FLASH de alta velocidade
1.18	Autoteste	Incorporado, sem a necessidade de software
1.19	Circuito desmagnetizador - garante o valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não lineares).	Incorporado
1.20	Sistema PLL - Inversor sincronizado com a rede elétrica	Incorporado
1.21	Tomadas	Mínimo: 5 (cinco) tomadas no padrão NBR 14136.
1.22	Proteções para a carga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Queda de rede (blackout) 2. Ruído de rede elétrica 3. Sobretensão de rede elétrica 4. Subtensão de rede elétrica

		5. Surtos de tensão na rede 6. Correção de variação da rede elétrica por degrau.
1.23	Fúsível	Porta fusível externo com unidade reserva
1.24	Botão liga-desliga	Com temporizador para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários
1.25	Conformidade técnica	A empresa deverá enviar documento oficial que comprove que o equipamento atende todas as especificações do memorial descritivo.
1.26	Conformidade ambiental	A fabricante do produto deverá manter, comprovadamente, programa de logística reversa que atenda aos requisitos do art. 2º, parágrafo único, inciso I, alínea "f", da Resolução SMA nº 45/2015, entre outras.
1.27	Garantia	Mínimo: 12 (doze) meses

2 – DO LOCAL DE ENTREGA:

2.1. Os produtos constantes deste memorial deverão ser entregues no almoxarifado deste Tribunal, situado na Rua Dr. Vila Nova, 285, Vila Buarque, São Paulo/SP.

2.2. As entregas deverão ser agendadas pelo telefone (11) 3218-3226 ou pelo *e-mail*: sap@tjmosp.jus.br.

3 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:

3.1. Serão recebidos os produtos que observarem, estritamente, ao disposto neste memorial e às seguintes observações:

3.1.1. Os produtos deverão ser novos e estarem em boas condições de acondicionamento e embalagem;

3.1.2. Os produtos devem estar acondicionados em embalagens originais do fabricante, devidamente lacradas e não violadas.



Documento assinado eletronicamente por **Gilson Rosenfeld Roza, Secretário**, em 17/09/2019, às 15:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjmosp.jus.br/verifica.php> informando o código verificador **0247103** e o código CRC **BADAE1D2**.